

Merkblatt: Umgang mit Flüssigsäuren

Die Säuren sind sehr aggressiv und stellen für Mensch und Einrichtungen ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential dar. Beachten Sie deshalb folgende Punkte:

- Befolgen Sie die Informationen gemäss Sicherheitsdatenblatt.
- Kontrollieren Sie periodisch die Einrichtungen der Säurezudosierung, insbesondere:
 - Optisch auf Beschädigungen, funktionieren die Verschlüsse einwandfrei, ist etwas verhockt oder undicht.
 - Sind Auslaufstutzen, Anschlüsse und Leitungen in Ordnung (nur säurestabiles Material verwenden).

Unsere Empfehlungen:

Umstellen auf Vitanic NA. Dies ist eine abgepufferte Säuremischung. Dank der Pufferung ist die Handhabung viel weniger gefährlich und die Säuremischung ist massiv weniger aggressiv für die Einrichtungen.

Für weitere Informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter sind jederzeit auf unsere Homepage www.vital-ag.ch unter dem Kapitel „Firma“ und „Sicherheit“ verfügbar.

26.06.2018